



### Legenda:

- Teren
- Obsypka przewodu gr.30 cm
- Projektowany kanał deszczowy
- Podsypka przewodu gr.20 cm

### Uwaga:

- Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć na czas robót zgodnie z wymaganiami gestorów sieci
- W wypadku zbyt dużych bliżeń projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejących rurociągów i kabli, zastosować rury ochronne zgodnie z wymaganiami gestora danego uzbrojenia
- W miejscach, gdzie zagłębienie rurociągu jest mniejsze niż 1,2 m do górnej krawędzi rurociągu, stosować docieplenie warstwą keramzytu o gr. 30cm.
- W przypadku ułożenia rurociągu płycej niż 1,0 m do górnej krawędzi rurociągu w miejscu ruchu pojazdów zastosować zabezpieczenie rurociągu przed zgnieceniem

Inwestor / Zamawiający	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy ul. Zielona 7 59 - 220 Legnica					
Jednostka projektowa	Biuro Inżynierskie TRAKT Sędziszów 50 58 - 410 Marciszów					
Stadium  Projekt Budowlany	Zadanie  "PRZEBUDOWA WNĘTRZA PODWÓRZOWEGO PRZY ŻŁOBKU NR 3 PRZY UL. ANIELEWICZA Z WJAZDEM OD UL. CHOJNOWSKIEJ"					
Nr tomu  I	Lokalizacja inwestycji  Miasto Legnica, obr. Fabryczna dz. nr.1362, dz. nr.1336 i dz. nr.1046/4					
Branża  Sanitarna	Tytuł rysunku  Profil podłużny kolektora KD.1 po drodze W8- Odb. oraz W9-Odb.					
Stanowisko	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis		
Projektant branża sanitarna	inż. Grzegorz Sułkowski		591/01/DUW			
Asystent branża sanitarna	inż. Piotr Tokarczyk					
Sprawdzający br. sanitarna	mgr inż. Dariusz Sikorski		306/DOŚ/13			
Nr projektu  17-17	Skala  1:100/500	Data  03.2018	Nr egz.	Nr rys.  S-02		
Stadium	Branża	Km	Nr obiektu	Nr tomu	Nr strony	Rewizja
PB	S					