



„FLORIAN”

BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) ILO
REJONOWY ZAKŁAD Nr 1/LG
59-220 Legnica, ul. Czarnieckiego 27
tel. 76 854 63 93

59-220 LEGNICA, dnia

21.10.2016

OPINIA 062116

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Działkowa nr 54/4 Legnica

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Stanisławski Dariusz

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³.

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³.

3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Do przewodu kominowego nr.2 podłączony jest piec kaflowy w pokoju.
2. Do przewodu kominowego nr.4 podłączyć kratkę wentylacyjną w kuchni.
3. Ze względu na brak wolnego przewodu wentylacyjnego łazienki proponuje się wykonania przewodu wentylacyjnego.
4. Przewody kominowe drożne ciąg prawidłowy.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

1.RZK nr.1/LG w Legnicy

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominiarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru pod nr 63/LG
Pieczęć i podpis

Dariusz Stanisławski

100%

100%