

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. **Zagospodarowanie podwórka na cele rekreacyjne pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego (LBO)**

W związku z wniesionym przez Wykonawcę w dniu 30.07.2020 r. zapytaniem do SIWZ w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający poniżej publikuje treść zapytania i udziela odpowiedzi.

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna konstrukcje urządzeń zabawowych wykonane z rury stalowej o śr. 114 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi zamiast z profili aluminiowych 9,8 x 9,8 cm o zaokrąglonych krawędziach, malowanych proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna zmiany materiału dla konstrukcji urządzeń zabawowych z profili aluminiowych 9,8 x 9,8 cm (o zaokrąglonych krawędziach, malowanych proszkowo) na rury stalowe o śr. 114 mm (ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi).

Uzasadnienie:

Obydwa rozwiązania (zarówno konstrukcje urządzeń zabawowych wykonane z rury stalowej o śr. 114 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi, jak i konstrukcje z profili aluminiowych 9,8 x 9,8 cm o zaokrąglonych krawędziach, malowanych proszkowo) są prawidłowe i spełniają obowiązujące przepisy i normy.

W projekcie jednak zaprojektowano montaż urządzeń o konstrukcji z profili aluminiowych przede wszystkim ze względu na większą odporność na korozję podczas użytkowania w dłuższym okresie. Urządzenia, place zabaw administrowane przez ZGM, lokalizowane są na terenach bez monitoringu i bardzo często narażone na wielokrotne dewastacje. Potwierdzają to obserwacje z lat ubiegłych. W związku z tym faktem, proponowane wyposażenie terenów publicznych powinno posiadać najlepsze parametry techniczne, aby jak najdłużej zachować walory estetyczne i funkcjonalne. Ponadto ZGM jako administrator dużych zasobów komunalnych o bardzo zużytej tkance technicznej, wymagającej stałych nakładów nie będzie w stanie, przy dużej dewastacji, ponosić wysokich kosztów renowacji i napraw. Zamontowane urządzenia dla dzieci muszą być trwałe, bezpieczne i estetyczne, i nie mogą być inwestycją na krótki okres. Dlatego przy tak dużym zaangażowaniu społecznym w ramach zadań Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, należy zakupić urządzenia o najlepszych parametrach, nawet jeśli będą nieco droższe.



DYREKTOR

Janusz Hawryluk